



**LIBRETTO ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
L'USO E LA MANUTENZIONE**

**ONDA 13 BF
ONDA 17 BF**

**SCALDABAGNI Istantanei a Gas di Tipo C
Stagni a Tiraggio Forzato
ad Accensione Elettronica Automatica**



AVVERTENZA

**Questo libretto contiene dati ed informazioni destinati sia all'utente che all'installatore.
Nello specifico si avverte che i capitoli: Introduzione, Consigli utili e Messa in funzione sono
quelli riferiti all'utente**

INDICE

INTRODUZIONE ALL'USO ED AVVERTENZE	pag. 3
CONSIGLI UTILI	pag. 3
1 CARATTERISTICHE TECNICHE	
1. a Dati Tecnici	pag. 4
1. b Dimensione e pesi	pag. 4
2 INSTALLAZIONE	
2. a Normative	pag. 5
2. b Fissaggio a parete	pag. 5
2. c Evacuazione dei prodotti della combustione	pag. 6
2. d Ventilazione dei locali	pag. 8
2. e Collegamento elettrico	pag. 8
2. f Collegamento gas	pag. 10
2. g Collegamento acqua	pag. 10
2. h Trasformazione gas	pag. 10
3 MESSA IN FUNZIONE	
3. a Funzionamento	pag. 11
3. b Diagramma campo di prelievo	pag. 11
3. c Uso dell'apparecchio	pag. 12
4 MANUTENZIONE	
4. a Per togliere il mantello ed aprire il cruscotto	pag. 13
4. b Accesso alla scheda elettronica	pag. 13
4. c Anomalie: Cause e rimedi	pag. 14

INTRODUZIONE ALL'USO E AVVERTENZE

L'apparecchio è costruito secondo le regole della buona tecnica nello spirito della Legge 1083 del 6 Dic.1971. La marcatura CE posta sul prodotto indica che lo stesso è conforme alle seguenti Direttive Europee: **90/396 - 93/68-73/23-89/336** inoltre è un prodotto di grado di protezione **IPX4D**.

L'apparecchio può funzionare con gas metano e con gas di petrolio liquefatto (G.P.L.), viene predisposto per l'uso singolo di uno dei gas delle due famiglie sopra indicate.

ASSICURARSI che il presente libretto d'istruzioni sia **SEMPRE a corredo dell'apparecchio affinché possa essere consultato dall'utilizzatore, dall'installatore e dal personale specializzato per il servizio di assistenza. Se l'apparecchio deve essere venduto o trasferito ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare e lasciare l'apparecchio, assicurarsi sempre che il libretto accompagni l'apparecchio in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario.**

UN CONSIGLIO IMPORTANTE: Prima di procedere alla lettura di questo libretto attiriamo l'attenzione sul fatto che la garanzia dell'apparecchio sarà valida a decorrere dall'installazione e che **DOVRÀ ESSERE ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO.**
Importante: questo apparecchio serve a scaldare l'acqua. Deve perciò essere allacciato ad una rete di distribuzione di acqua sanitaria, compatibile alle sue prestazioni ed alla sua potenza.

L'inserimento di un addolcitore, nel caso in cui la durezza dell'acqua sia eccessiva, riduce la frequenza delle pulizie dello scambiatore di calore mantenendo un rendimento ottimale dell'apparecchio. È vietata l'utilizzazione dell'apparecchio per scopi diversi da quanto specificato.

La ditta costruttrice non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

CONSIGLI UTILI

L'installazione, la manutenzione e la trasformazione gas, devono essere eseguite da personale abilitato ai sensi della legge N°46 del 5 Marzo 1990 ed in conformità alle norme UNI-CIG 7129 e 7131 ed aggiornamenti.

Un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali la ditta costruttrice non può essere considerata responsabile. La manutenzione dello scaldabagno deve essere eseguita almeno una volta all'anno, da personale qualificato e comunque da una ditta specializzata nel servizio assistenza.

Non toccare la finestrella di ispezione della fiamma e le sue immediate vicinanze visto che le temperature che si raggiungono in condizioni di funzionamento normale possono provocare delle scottature.

Non appoggiare alcun oggetto sopra lo scaldabagno.

Dopo aver tolto ogni imballaggio assicurarsi dell'integrità del contenuto.

In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al fornitore.

Avvertendo odore di gas nel locale ove è installato l'apparecchio non azionare interruttori elettrici, telefoni o qualsiasi altro apparecchio che provochi scintille.

Aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d'aria che purifichi il locale. Chiudere il rubinetto centrale del gas (al contatore) o quello della bombola, e chiedere l'intervento del servizio tecnico assistenza. In caso di assenza prolungata chiudere il rubinetto centrale del gas o quello della bombola.

Gli scaldabagni devono essere equipaggiati esclusivamente con accessori originali

La ditta costruttrice non si rende responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei od irragionevoli dell'apparecchio e dall'utilizzo di materiali non originali.

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità da eventuali traduzioni del presente libretto dalle quali possano derivare interpretazioni errate.


1. CARATTERISTICHE TECNICHE

1.a Dati Tecnici


		ONDA 13 BF			ONDA 17 BF		
		kW	kcal/h		kW	kcal/h	
Potenza utile nominale		22,5	19.350		28,8	24.768	
Portata termica nominale		24,5	21.070		32	27.520	
Potenza utile minima		8,4	7.220		9,8	8.430	
Portata termica minima		10	8.600		11,5	9.890	
TIPO DI GAS		GAS METANO		GAS LIQUIDO		GAS METANO	
				G30	G31	G30	G31
P.C.I. (15°C 1013 mbar)	MJ/m ³	34,02	116,09	88	34,02	116,09	88
W (15°C 1013 mbar)	MJ/m ³	45,67	80,58	70,69	45,67	80,58	70,69
Pressione nominale di alimentazione	mbar	20	30	37	20	30	37
Consumo	m ³ /h	2,7	0,78	1,03	3,5	1,01	1,33
	Kg/h		2,12	2,08	2,52	2,48	
Pressione bruciatore nominale	mbar	12	28,5	36	12	28,5	36
Pressione bruciatore minima	mbar	1,6	4,9	4,9	1,5	3	3
Ø ugello bruciatore principale	mm	1,1	0,65	0,65	1,30	0,77	0,77
ugelli	N.	16			15		
Ø attacco gas		3/4"					
Portata massima dei fumi	gr/s	17,17	17,46	17,46	17,50	18,30	18,30
Temperatura fumi	°C	150			155		
ACQUA							
Campo di prelievo	l/min	da 2 a 8			da 2 a 11		
Temperatura dell'acqua fornita	°C	da 40 a 58			da 40 a 58		
Pressione minima	bar	0,15			0,15		
Pressione normale	bar	2			2		
Pressione massima	bar	10			10		
Ø attacchi acqua	mm	1/2			1/2		
Ø condotto speciale	mm	100/60			100/60		
Potenza assorbita	W	70			85		
Fusibile	A	2			2		
Tensione di alimentazione	V/Hz	230/50			230/50		

1.b Dimensioni e pesi

		Apparecchio		Imballo	
Altezza	mm	640	700	640	700
Larghezza	mm	400	455	400	455
Profondità	mm	246	285	246	285
Pesi	Kg	18,5	22	20	23,5



COMPONENTI PRINCIPALI



2. INSTALLAZIONE

2.a Normative

L'impiego delle apparecchiature a gas è sottoposto ad una precisa regolamentazione. È pertanto indispensabile osservare le normative UNI-CIG 7129 e 7131.

Per i gas di petrolio liquefatti (G.P.L.), l'installazione dovrà essere conforme alle prescrizioni delle società distributrici e rispondere ai requisiti delle norme sopra citate.


L'apparecchio viene venduto senza il dispositivo di scarico ed aspirazione perché in funzione della tipologia di installazione, possono essere richiesti i diversi dispositivi.

2.b Fissaggio a parete

- L'apparecchio deve essere installato su una parete idonea
- l'apparecchio non deve essere mai chiuso in un mobile o in una nicchia, ma deve essere prevista una distanza minima da pareti laterali di almeno 20 mm (fig.4), così da rendere agevoli le operazioni di manutenzione.
- stabilita la posizione dell'apparecchio, praticare N°2 fori Ø 6 alla distanza di 320 mm, per l'applicazione dell'apposita dima di sostegno (utilizzate la stessa dima per tracciare i fori) (fig.3), fissare la stessa con i tasselli in dotazione.

Viene di seguito descritta la tipologia di scarico posteriore ed orizzontale che è la più comune

- inserire le feritoie poste sulla dima di carta, nelle alette della dima a muro,
 - tracciare il centro del foro del condotto,
 - praticare un foro di Ø 105 mm come indicato sulla dima di carta (fig.3),
 - preparare i tubi tagliandoli della lunghezza appropriata allo spessore del muro. Se l'operazione è eseguita in modo corretto, la sporgenza del tubo fumi Ø 60 mm rispetto al tubo aria Ø100 mm risulterà essere di 7,5 mm,
 - introdurre nel foro della parete il condotto speciale, costituito da due tubi concentrici,
 - sigillare con malta cementizia l'intercapedine fra il tubo Ø100 ed il foro nel muro interponendo un foglio di carta in maniera che il tubo non rimanga fissato al muro stesso; allo scopo di facilitare successivi smontaggi.
- Posizionare l'apparecchio nel punto prescelto, con riferimento alle quote indicate in questo libretto di istruzione alla fig.1,
- agganciare l'apparecchio alla dima di sostegno e collegare il condotto speciale alla curva concentrica utilizzando le apposite fascette, la curva può essere orientata nella direzione voluta, (angolo di rotazione di 360°). Se necessario ancorare i tubi al muro tramite sostegni.



Ubicazione

- L'apparecchio deve essere installato su di una parte idonea e per consentire le operazioni di manutenzione è indispensabile lasciare intorno allo stesso le distanze minime indicate in fig. 4,
- l'apparecchio non deve essere posto al di sopra di una cucina o altro apparecchio di cottura al fine di evitare la deposizione del grasso dei vapori di cucina e conseguentemente un cattivo funzionamento.




fig. 4

2.c Evacuazione dei prodotti della combustione

Per l'evacuazione dei prodotti combusti riferirsi alle normative UNI-CIG 7129 e 7131. Lo scaldabagno è fornito privo del kit scarico fumi/aspirazione aria, in quanto è possibile utilizzare gli accessori per apparecchi a camera stagna a tiraggio forzato che meglio si adattano alle caratteristiche installative.

Per l'estrazione dei fumi e il ripristino dell'aria comburente dello scaldabagno impiegare tubazioni originali o altre di pari caratteristiche certificate CE e assicurarsi che il collegamento avvenga in maniera corretta così come indicato dalle istruzioni fornite a corredo degli accessori fumi.

Ad una sola canna fumaria si possono collegare più apparecchi a condizione che tutti siano del tipo a camera stagna.

Lo scaldabagno è un apparecchio di tipo C (a camera stagna) e deve quindi avere un collegamento sicuro al condotto di scarico dei fumi ed a quello di aspirazione dell'aria comburente che sfociano entrambi all'esterno e senza i quali l'apparecchio non può funzionare.

SCARICHI COASSIALI ORIZZONTALI

Lo scaldabagno viene fornito predisposto per essere collegato a condotti di scarico/aspirazione coassiale con la flangia fumi installata.

Gli scarichi coassiali possono essere orientati nella direzione più adatta alle esigenze del locale, rispettando modalità e lunghezze riportate in tabella.

In figura 5, sono riportate le quote di riferimento per la tracciatura del foro attraversamento muro rispetto alla piastra di supporto scaldabagno (vedi tabella a lato).

Lunghezza condotti/metri		Flangia fumi Ø 48 mm	Perdita di carico di ogni curva	
mod. 13	mod. 17		45°	90°
fino 1,75	fino 1,20	installata	0,5m	0,85m
da 1,75 a 3,5	da 1,20 a 2,4	non installata		

Lunghezza condotti/metri		Flangia fumi Ø 48 mm	Perdita di carico di ogni curva	
mod. 13	mod. 17		45°	90°
fino 1,25	fino 0,55	installata	0,5m	0,85m
da 1,25 a 3,8	da 0,55 a 3,8	non installata		

SCARICHI COASSIALI VERTICALE

Il condotto è di 1,3 metri e non è possibile accorciarlo.

È possibile inserirsi dalla prolunga rispettando la lunghezza massima come da tabella a lato.




fig.5




fig.6

SCARICHI SDOPPIATI

Gli scarichi sdoppiati possono essere orientati nella direzione più adatta alle esigenze del locale.

Il condotto di scarico dei prodotti della combustione è indicato in figura 6.

La flangia fumi quando necessario deve essere tolta facendo leva con un cacciavite.

La figura 7 riporta la vista dall'alto dello scaldabagno con le quote di riferimento per gli interassi di scarico fumi e ingresso aria comburente, rispetto alla piastra di supporto scaldabagno.




fig. 7

La tabella riporta le lunghezze rettilinee ammesse

lunghezza condotti/metri	flangia fumi Ø 48 mm	perdita di carico di ogni curva	
		45°	90°
fino 4	installata	0,6 m	1,5 m
da 4 a 8	non installata		

N.B. Nel caso di condotti con lunghezze differenti, la somma deve essere nel primo caso inferiore a 8 metri e nel secondo caso inferiore a 16 metri.




fig. 8

Possibili configurazioni di scarico

C12 Scarico a parete concentrico. I tubi possono partire dalla caldaia indipendenti, ma le uscite devono essere concentriche o abbastanza vicine da essere sottoposte a condizioni di vento simili (entro 50 cm).

C32 Scarico concentrico a tetto. Uscite come C12.

C42 Scarico e aspirazione in canne fumarie comuni separate, ma sottoposte a simili condizioni di vento.

C52 Scarico e aspirazione separati a parete o a tetto e comunque in zone a pressioni diverse. Lo scarico e l'aspirazione non devono mai essere posizionati su pareti opposte.

C82 Scarico in canna fumaria singola o comune e aspirazione a parete

2.d Ventilazione dei locali

L'installazione dell'apparecchio deve sottostare a tutte le prescrizioni contenute nella norma UNI-CIG 7129 e 7131 ed aggiornamenti.

Questo apparecchio essendo di tipo C, a tenuta stagna, è esente dalla maggior parte delle limitazioni derivanti dalla ventilazione dei locali e può essere installato anche in locali angusti senza vincolo di volumetria.

2.e Collegamento elettrico

Collegare il cavo in dotazione alla linea, rispettando la fase, il neutro e la terra.

Nella eventualità di una sostituzione del cavo di alimentazione, operazione che comunque deve essere eseguita da un tecnico qualificato, allacciare l'apparecchio con un cavo tipo H 05 V VF 3 x 0,75 mm² con Ø max 7mm come quello dato in dotazione, inoltre il cavo di terra deve essere di 30 mm più lungo dei cavi di alimentazione. Alimentare l'apparecchio tramite un interruttore onnipolare con apertura tra i contatti di almeno 3 mm. Per le operazioni di manutenzione togliere tensione agendo sull'interruttore onnipolare.

N.B. si declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata messa a terra dell'apparecchio e dalla realizzazione di un impianto elettrico non conforme alle norme vigenti (CEI 68.4). Far verificare da personale professionalmente qualificato che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targa, accertando in particolare che la sezione dei cavi dell'impianto sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio.

Per l'alimentazione generale dell'apparecchio dalla rete elettrica, non è consentito l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe.

L'uso di qualsiasi componente che utilizza energia elettrica comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali quali:

- non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o piedi nudi;
- non tirare i cavi elettrici;
- non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.);
- non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da persone inesperte.

Il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere sostituito dall'utente.

In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l'apparecchio, e, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato.

Allorché si decida di non utilizzare l'apparecchio per un certo periodo, è opportuno spegnere l'interruttore elettrico di alimentazione a tutti i componenti dell'impianto che utilizzano energia elettrica.

Nell'eventualità di dover sostituire il cavo di alimentazione utilizzare il cavo fornito dal costruttore o dal servizio di assistenza tecnica.

SCHEMA ELETTRICO FUNZIONALE




fig. 9

SCHEMA ELETTRICO MULTIFILARE




fig. 10

Legenda

- | | | | |
|---------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|
| TR1 | POTENZIOMETRO SELEZIONE TEMPERATURA | RL2 | RELE' COMANDO ACCENSIONE |
| TR2 | SELETTORE OFF-ON | MOD | MODULATORE |
| JP 1 | PONTE SELEZIONE MTN -GPL | V | VENTILATORE |
| P.F. | PRESSOSTATO FUMI | IWHO1X | SCHEDA COMANDO |
| T.L. | TERMOSTATO LIMITE | T1 | TRASFORMATORE |
| SAN. | FLUSSOSTATO SANITARIO | OPE | OPERATORE VALVOLA GAS |
| F1 | FUSIBILE | CN1-CN7 | CONNETTORI DI COLLEGAMENTO |
| E.A./R. | ELETTRODO ACCENSIONE/ RILEVAZIONE | T2 | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE |
| RL1 | RELE' VENTILATORE | CN5- JP3 | SOLO INDICATI |

2.f Collegamento gas

Determinare il diametro della tubazione secondo le norme vigenti. Prima di effettuare l'installazione dell'apparecchio è opportuno soffiare la condotta del gas onde eliminare eventuali residui di lavorazione. Collegare l'apparecchio alla tubazione gas dell'impianto interno e inserire a monte dell'apparecchio un rubinetto per la intercettazione e l'apertura gas.

Gli apparecchi funzionanti a G.P.L. e alimentati con bombole provviste di dispositivi di intercettazione e regolazione, devono essere collegati in maniera tale da garantire condizioni di sicurezza per le persone e per l'ambiente circostante.

Attenersi alle prescrizioni di norma.

Per la prima messa in funzione dell'apparecchio, far effettuare da personale professionalmente qualificato le seguenti verifiche:

- controllo della tenuta interna ed esterna dell'impianto di adduzione del combustibile;
- controllo della portata del combustibile secondo la potenza richiesta dall'apparecchio;
- che l'apparecchio sia alimentato dal tipo di combustibile per il quale è predisposto;
- che la pressione di alimentazione del combustibile sia compresa nei valori riportati in targhetta;
- che l'impianto di alimentazione del combustibile sia dimensionato per la portata necessaria all'apparecchio e che sia dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti. In caso di assenza all'apparecchio chiudere il rubinetto principale di adduzione del gas all'apparecchio.

Non utilizzare i tubi del gas come messa a terra di apparecchi elettrici.


2.g Collegamento acqua

Collegare l'apparecchio alla rete idrica e inserire un rubinetto di intercettazione dell'acqua (disponibile a richiesta) a monte dell'apparecchio.

Guardando l'apparecchio, l'entrata acqua fredda è a destra, l'uscita acqua calda è a sinistra. Assicurarsi che le tubazioni del vostro impianto idrico non siano usate come prese di terra del vostro impianto elettrico o telefonico.

Non sono assolutamente idonee a questo uso. Potrebbero verificarsi in breve tempo gravi danni alle tubature ed all'apparecchio.

CIRCUITO IDRAULICO



2.h Trasformazione gas


L'operazione di trasformazione dell'apparecchio da un gas di una famiglia ad un gas di un'altra famiglia può essere facilmente effettuata anche con apparecchio installato.

Le istruzioni per la trasformazione e regolazione nei vari tipi di gas sono descritte nel libretto di trasformazione gas presente nel kit di trasformazione.

Si ricorda che l'operazione di trasformazione deve essere effettuata da personale abilitato e qualificato ai sensi della legge n°46 del 5 MARZO 1990, vanno inoltre rispettate le disposizioni contenute nelle norme UNI CIG7129 e 7131.

3. MESSA IN FUNZIONE

L'apparecchio è di tipo C, ciò vuol dire che, il circuito di combustione è stagno rispetto all'apparecchio è provvisto di un ventilatore posto immediatamente a valle della camera di combustione.



3.a Funzionamento

È un apparecchio a variazione automatica di potenza di tipo "TERMOSTATICA", cioè in grado di adeguare il consumo del gas alla quantità di acqua richiesta. La temperatura dell'acqua prelevata varia da 40 °C a 58 °C, cioè in funzione della posizione del potenziometro di selezione della temperatura.

Questo apparecchio, a differenza dei tradizionali apparecchi a fiamma fissa, è equipaggiato di una valvola modulatrice che ne ottimizza le prestazioni, dato che permette il funzionamento dell'apparecchio con minor pressione d'acqua e minor portata, modulando la fiamma in relazione alla quantità di acqua prelevata, così da mantenerne costante la temperatura (vedere diagramma).

Questi apparecchi a modulazione di fiamma sono particolarmente idonei per l'impiego con moderne rubinetterie, come miscelatori meccanici e/o termostatici.

L'apparecchio è equipaggiato di una **accensione automatica a ionizzazione di fiamma**. Ad ogni prelievo di acqua, la fiamma del bruciatore viene accesa automaticamente e rimane accesa durante il funzionamento.

3.b Diagramma campo di prelievo

Il diagramma di seguito riportato indica il campo di lavoro della modulazione elettronica che equipaggia l'apparecchio. Agendo sulla manopola di selezione della temperatura (B) è possibile selezionare la temperatura dell'acqua calda richiesta tra un minimo di 40° C ed un massimo di 58° C.

Ruotando la manopola (B) in una posizione intermedia, è possibile ottenere una temperatura dell'acqua fornita compresa tra i valori di minimo e di massimo selezionabili. Le curve estreme dei diagrammi si riferiscono alle temperature ottenute in funzione della portata acqua con manopola (B) nella posizione di minimo (40°C) o di massimo (58°C).

Le temperature riportate si riferiscono alla condizione di regime stabile con temperatura dell'acqua fredda di alimentazione di $15 \pm 1^\circ\text{C}$, con tolleranza di $\pm 0,5$ l/min della portata acqua fornita e di $\pm 2^\circ\text{C}$ della temperatura dell'acqua calda ottenuta. I valori di temperatura indicati nel diagramma sono rilevati al raccordo di uscita dell'acqua calda dello scaldabagno.


La presenza del limitatore di portata consente di mantenere costantemente regolabile, entro i limiti indicati, la temperatura di regolazione dell'acqua calda fornita.

Ne consegue che il campo di lavoro consentito (con limitatore inserito) è quello delimitato dalle curve e dalla verticale tracciata in corrispondenza del valore del limitatore di portata acqua.

IMPORTANTE:

In caso di prelievi d'acqua molto bassi, dell'ordine dei 2-2,5 l/min. e/o in condizioni di bassa pressione dell'acqua di rete, e con il potenziometro selezionato alla massima temperatura, la modulazione non è più in grado di controllare la temperatura in maniera ottimale, può quindi verificarsi un'accensione e spegnimento ripetuti del bruciatore con variazioni oscillanti della temperatura.

Si consiglia di ridurre di qualche grado la temperatura richiesta ruotando in senso anti orario la manopola B;



3.c Uso dell'apparecchio

- assicurarsi che il rubinetto del gas e tutti i rubinetti di utilizzazione dell'acqua siano chiusi;
- aprire il rubinetto del contatore del gas o della bombola del gas di petrolio liquefatto (G.P.L.);
- aprire il rubinetto, posto immediatamente prima dell'apparecchio sulla tubazione di arrivo del gas;
- assicurarsi che l'apparecchio sia sotto tensione elettrica (controllare fase, neutro e terra);
- quando l'apparecchio è alimentato elettricamente il led verde lampeggia con frequenza 1 secondo acceso 5 secondo spento ruotare la manopola (A) nella posizione (ON) il led verde lampeggia con la medesima frequenza.

All'apertura del rubinetto di prelievo dell'acqua calda, la scheda elettronica inizia la sequenza di accensione all'avvenuta rilevazione di fiamma; il led verde da lampeggiante passa a fisso.

Al termine della richiesta di prelievo, l'apparecchio si pone in posizione di stand-by il led verde lampeggia a segnalare che l'apparecchio è disponibile per successivi prelievi;


- in caso di mancata accensione del bruciatore entro un tempo massimo di 10 secondi, il led rosso si illumina. Per ripristinare il funzionamento dell'apparecchio è necessario intervenire manualmente ruotando la lampada (A) nella posizione (OFF) e poi nella posizione (ON). Se persiste l'intervento della spia luminosa, si consiglia di richiedere l'intervento di un tecnico specializzato del nostro servizio di assistenza tecnica. In caso di spegnimento accidentale del bruciatore principale durante il normale funzionamento, è previsto un tentativo di riaccensione. Se entro 10 secondi, l'apparecchio non si rimette in funzione il led rosso si illumina;
- in caso di mancanza accidentale dell'energia elettrica, le elettrovalvole intercettano il flusso del gas; al ritorno dell'energia elettrica si ripete la sequenza di accensione;
- la presenza del pressostato aria sorveglia la corretta evacuazione dei prodotti della combustione e l'aspirazione dell'aria comburente. Nell'eventualità di anomalie nei condotti di scarico ed aspirazione, il pressostato arresta l'afflusso del gas al bruciatore principale. Quando sparisce l'anomalia l'apparecchio riprende il suo funzionamento.

Per meglio comprendere le segnalazioni luminose dei led, riferirsi alla tabella seguente:

STATO	LED VERDE	LED ROSSO	SELETTORE	NOTA
OFF	Lampeggiante ON 1 SEC OFF 5 SEC	Spento	Off/reset	
ON senza presenza fiamma senza anomalie	Lampeggiante ON 1 SEC OFF 5 SEC	Spento	ON	la differenziazione OFF e ON è indicata dalla posizione delle anomalie
ON con presenza fiamma senza anomalie	Acceso	Spento	ON	
ON anomalia: blocco fiamma	Spento	Acceso	ON	
ON anomalia termostato limite	Spento ON 0,5 sec OFF 0,5 sec	Lampeggiante	ON	
ON anomalia: pressione aria	Lampeggiante ON 0,5 SEC OFF 0,5 SEC	Spento	ON	
ON anomalia: sonda temperatura	Lampeggiante ON 0,5 SEC OFF 0,5 SEC	Lampeggiante ON 0,5 SEC OFF 0,5 SEC	ON	accensione dei led in sincronia

Uso del potenziometro di regolazione della temperatura dell'acqua (fig.14)

Ruotando la manopola (B) è possibile selezionare la temperatura dell'acqua calda richiesta. La temperatura richiesta può essere fornita con una tolleranza di $\pm 2^{\circ}\text{C}$ rispetto al valore indicato nel diagramma (fig. 9-10).



DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELLA SOVRATEMPERATURA DELL'ACQUA

L'apparecchio è equipaggiato di un dispositivo che controlla la temperatura dell'acqua immediatamente all'uscita dallo scambiatore di calore. Il dispositivo è costituito da un termostato di sicurezza, che interrompe il funzionamento dell'apparecchio, intercettando il flusso del gas al bruciatore principale, quando l'acqua che scorre al suo interno supera un valore di temperatura prefissato. Nell'eventualità dell'intervento del dispositivo, l'apparecchio non funziona, ma la spia luminosa rossa si accende lampeggiando con frequenza di 0,5 sec.

Per ripristinare il funzionamento dell'apparecchio è necessario intervenire manualmente ruotando la manopola **A** (fig. 12) in posizione OFF e poi in posizione ON.

Se si dovesse verificare un continuo ripetersi dell'azione del dispositivo è necessario chiedere l'intervento di un tecnico qualificato facente parte del nostro servizio di assistenza tecnica.

4. MANUTENZIONE

Per un uso corretto nel tempo far eseguire un controllo dell'apparecchio da personale qualificato almeno una volta l'anno. Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, manutenzione, apertura o smontaggio dei pannelli dell'apparecchio, spegnere l'apparecchio agendo sull'interruttore onnipolare previsto sulla linea di alimentazione elettrica (vedi paragrafo 2.e) e chiudere il rubinetto del gas.


In particolare controllare il bruciatore principale, l'elettrodo di accensione e di rilevazione, la valvola di sicurezza e la tenuta del circuito gas. Verificare le sezioni di passaggio fumi dello scambiatore, il funzionamento corretto del ventilatore, il funzionamento del pressostato aria e il condotto speciale.

Per effettuare la pulizia dei pannelli esterni utilizzare un panno imbevuto di acqua e sapone. Non utilizzare solventi, polveri e spugne abrasive.

Non effettuare pulizie dell'apparecchio e/o delle sue parti con sostanze facilmente infiammabili (esempio: benzina, alcol, nafta, ecc.)

4.a Per togliere il mantello ed aprire il cruscotto

- Per lo smontaggio del mantello procedere come segue:
- togliere energia elettrica agendo sull'interruttore onnipolare (vedi paragrafo 2 e)
- togliere le due viti A (fig. 15)
- spostare in avanti il mantello (fig.15)
- muovere il mantello verso l'alto liberandolo dai ganci superiori (fig.15).
- Per aprire il cruscotto procedere come segue:
- togliere le viti B (fig.16)
- far scorrere il cruscotto verso l'esterno e farlo ruotare fino alla posizione di fermo (fig.16)




4.b Accesso alla scheda elettronica

IMPORTANTE:

prima di intervenire sull'apparecchio, scollegare l'alimentazione elettrica tramite l'interruttore onnipolare previsto sulla linea elettrica di alimentazione.

Per accedere alla apparecchiatura elettronica, togliere il mantello ed aprire il cruscotto come indicato nel paragrafo 4.a.

Togliere il coperchio indicato in fig.17 ed accedere quindi alla scheda.



4.c Anomalie: cause e rimedi

Per un buon funzionamento dell'apparecchio, per prolungare la sua durata e perché funzioni sempre nelle ottimali condizioni di sicurezza, è opportuno, almeno una volta all'anno, fare ispezionare l'apparecchio da personale qualificato. Si tratterà normalmente di effettuare le seguenti operazioni:

- rimozione di eventuali ossidazioni dai bruciatori;
- rimozione di eventuali incrostazioni dall'elettrodo;
- pulizia della camera di combustione;
- controllo dell'accensione, spegnimento e funzionamento dell'apparecchio;
- controllo del corretto funzionamento del ventilatore;
- controllo del pressostato aria;
- controllo dei condotti scarico fumi, aspirazione aria.

Attenzione: le indicazioni seguenti sono indirizzate unicamente a tecnici qualificati ed autorizzati ad intervenire sull'apparecchio.

ANOMALIE	CAUSE	RIMEDI
non si accende lo scaldabagno	<ul style="list-style-type: none"> - manca alimentazione elettrica - manca alimentazione gas - aria nella tubazione gas - luce verde spenta 	<ul style="list-style-type: none"> - collegare alla rete - aprire il gas - sfogare - chiamare il centro assistenza
non vi è presenza di scintilla ma il ventilatore funziona	<ul style="list-style-type: none"> - pressostato guasto - tubetto del pressostato non collegato o tagliato - elettrodo di accensione/ rilevazione rotto - cavo elettrodo interrotto o mal collegato - tubi aspirazione e scarico mal collegati - tubi aspirazione e scarico parzialmente ostruiti 	<ul style="list-style-type: none"> - sostituire - verificare - inserire - sostituire - sostituire - sostituire - collegare - verificare e sistemare - verificare e sistemare
non si accende il bruciatore	<ul style="list-style-type: none"> - elettrodo di accensione/ rilevazione rotto - cavo elettrodo interrotto - scheda elettronica non rileva la fiamma - elettrovalvola principale non apre 	<ul style="list-style-type: none"> - verificare - sostituire - verificare - sostituire - verificare i contatti dei connettori e se necessario sostituire la scheda - controllo e se necessario sostituire
non si spegne il bruciatore alla chiusura dell'acqua	<ul style="list-style-type: none"> - nella versione a GPL controllare la pressione di alimentazione del gas - flussostato guasto 	<ul style="list-style-type: none"> - regolare e nel caso sostituire il regolatore di pressione della bombola - sostituire
tentativi di accensione ripetuti	<ul style="list-style-type: none"> - tubazioni del condotto speciale di scarico/aspirazione mal inserite 	<ul style="list-style-type: none"> - controllare ed aggiustare
fiamma del bruciatore irregolare e l'apparecchio successivamente si spegne	<ul style="list-style-type: none"> - condotto scarico/aspirazione non ben installato 	<ul style="list-style-type: none"> - controllare la tenuta del condotto



Fonderie Sime S.p.A.
Via Garbo, 27 37045 Legnago (VR)

*La ditta costruttrice nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questa documentazione in qualsiasi momento e senza preavviso.
La presente documentazione è un supporto informativo e non considerabile come contratto nei confronti di terzi.*